

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

026314



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT _____

BTW _____

TEL _____

MAIL _____

ADRES TANK _____

Gitsbergstraat 82C, 8830 Gits (Hooglede)

Tankinhoud 5000 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing 1981
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☐ Sonde ☒ Fluit	☒	☐	☐	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	☐	☐	
Hoeveelheid <u>1</u> cm				
pH <u>1</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping	☒	☐	☐
Rond vulpunt	☒	☐	☐

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	☒	☐	☐
Vulling	☒	☐	☐
Aanzuigleiding	☒	☐	☐
Retourleiding	☐	☐	☒
Tigerloop	☒	☐	☐
Filter	☐	☐	☒

Niveaumeting

☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peilgat ☐ Andere:

Potentiaalmeting Mv ☐ ☐ ☒ Vlamelen

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere:

Dichtheidstest: ☒ SDT ☐ Testo ☒ ☐

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat ☐ ☐ ☐

Buitenwand ☐ ☐ ☐

Inkuiping ☐ ☐ ☐

☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

ERKENDE TECHNICUS (NAAM)

ERKENNINGSNUMMER: SV

HANDEKENING
TECHNICUS

HANDEKENING
KLANT

OPMERKINGEN

Tank ok?

42cm mazout

Bc Betaald 164€

PLAATS TANK oprit

BESLUIT

☒ GROEN

De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE

De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD

De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING

12 103 12

ATTEST GELDIG TOT

12 103 31