

Firma

Naam : bv Devos Jan

Adres : Groenbek 11

Plaats : 8790 Waregem

Tel. : 056/60 70 84

Fax :

Email : info@jandevos.be

BTW-nr : BE0438511759

Technicus

Naam : Lippens Stefaan

Erkenningsnummer : GV04603/TV07122

Datum onderhoud : 13/04/26

Arbeidsduur : van 0,00 tot 0,00

Klant

Adres stooktoestel indien verschillend van adres klant

Gitsbergstraat 82c

8830 GITS

Kenmerken van het stooktoestel

☐ Centraal* :

☐ Gasvormige brandstof :

☒ Vloeibare brandstof :

☐ Vaste brandstof :

☒ Type B 23 (open)

☐ Aardgas

☐ Niet-premix (GI)

☐ Houtpelliets

☐ Type C (gesloten)

☐ LPG

☐ Premix (GI)

☐ Houtblokken

☐ Indeling volgens NBN CR 1749

☐ Andere :

☐ Gasketel met ventilatorbrander (GI)

☐ Andere :

Toestel

Merk : Viessmann

Type : Vitola 200

Bouwjaar : 2013

Fabricatienummer : 7198535301635109

Nominaal vermogen toestel (kW) : 33,00

Brander

Merk : viessmann

Type : VEK I-1

Bouwjaar : 2013

Fabricatienummer : 7441269301327106

Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)) : 3,00

Goede staat van werking	Eenheid	Brandstof	Proef I Initiële meting	Proef II Eindmeting		OK	Niet OK
				Laaglast	Hooglast		
De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.		1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *					
Keteltemperatuur	°C	1 / 2	55,00	0,00	60,00		
Sproeier: merken type		1	Danfoss S	Danfoss S	Danfoss S		
Sproeier: debiet	USG/h	1	0,00	0,00	0,00		
Sproeier: hoek	Graden	1	60,00	60,00	60,00		
Pompdruk	Bar	1	0,00	0,00	12,80		
Gasdruk teller	Mbar	2	0,00	0,00	0,00		
gasblok	Mbar	2	0,00	0,00	0,00		
branderbed	Mbar	2	0,00	0,00	0,00		
Rookindex	Bacharach	1	0,00	0,00	0,00	☒	☐
Zuurstof (O2)	%	1 / 2	4,00	0,00	4,00		
Koolstofdioxide (CO2)	%	1 / 2	12,30	0,00	12,30		
Koolstofmonoxide (CO)	Mg/kWh	1 / 2	5,00	0,00	5,00	☒	☐
Rookgastemperatuur (tg)	°C	1 / 2	98,80	0,00	104,20		
Temperatuur verbrandingslucht (la)	°C	1 / 2	9,90	0,00	15,10		
Nelotemperatuur (lg - la)	°C	1 / 2	88,90	0,00	89,10		
Verbrandingsrendement (Hs) (bovenwaarde)	%	1 / 2	89,60	0,00	89,60		
Verbrandingsrendement (Hi) (onderwaarde)	%	1 / 2	95,80	0,00	95,80	☒	☐
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☒ OK	☐ Niet OK			
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1 / 2	☒ OK	☐ Niet OK			
Zelden hinderlijke en milieueventreinigende rook		3	☒ OK	☐ Niet OK			

Veilige staat van werking							
Druk rookgasafvoerkanaal	-12,00 Pa	1 / 2 / 3	☒ OK	☐ Niet OK			
Verfuchting en ventilatie stookkokaal		1 / 2 / 3	☐ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1 / 2	☐ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK	☐ Niet OK			

(*) : geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

Endbeoordeling

Het stooktoestel werkt

☒ Goed

☒ Veilig

☐ Niet goed

☐ Niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 13/4/2027

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt :

Andere opmerkingen :

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

Voor kennisname,

(handtekening klant)

Firma

Naam : bv Devos Jan
Adres : Groenbek 11
Plaats : 8790 Waregem
Tel. : 056/60 70 84
Fax :
Email : info@jandevos.be
BTW-nr : BE0438511759

Technicus

Naam : Lippens Stefaan
Erkenningsnummer : GV04603/TV07122

Datum onderhoud : 13/04/26

Arbeidsduur : van 0,00 tot 0,00

Klant

Adres stooktoestel indien verschillend van adres klant

Gitsbergstraat 82c
8830 GITS

Kenmerken van het stooktoestel

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| ☐ Centraal* : | ☒ Type B 23 (open) | ☐ Type C (gesloten) | *indeling volgens NBN CR 1749 |
| ☐ Gasvormige brandstof : | ☐ Aardgas | ☐ LPG | |
| | ☐ Niet-premix (GI) | ☐ Premix (GI) | |
| ☒ Vloeibare brandstof : | | ☐ Gasketel met ventilatorbrander (GII) | |
| ☐ Vaste brandstof : | ☐ Houtpellets | ☐ Houtblokken | ☐ Andere : |

Toestel

Merk : Viessmann
Type : Vitola 200
Bouwjaar : 2013
Fabricatienummer : 7198535301635109
Nominiaal vermogen toestel (kW) : 33 kW

Brander

Merk : viessmann
Type : VEK I-1
Bouwjaar : 2013
Fabricatienummer :
Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)) : 3,0 kg/h

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)

- ☒ Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken
- ☒ Nazicht van de goede werking
- ☒ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel

- | | |
|--|---|
| Alle toestellen: | ☐ Andere, namelijk: |
| | ☐ Controle van de verluchting van het stooklokaal |
| | ☐ Controle van de rookgaszijdige dichtheid |
| Gasvormige brandstof:
(erkend technicus) | ☐ Ontstopping |
| | ☐ Reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) |
| | ☐ Reiniging van de ventilator en de brander |
| Vloeibare brandstof:
(erkend technicus) | ☒ Reiniging van de filters |
| | ☒ Reiniging van de ketel |
| | ☒ Reiniging van de brander |
| Vaste brandstof:
(geschoold vakman) | ☐ Nazicht algemene staat |
| | ☐ Reiniging inwendige delen warmtebron |

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt :

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken :

Andere opmerkingen :

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór : 13-04-2027

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór : 13/4/2027

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

Voor kennisname,

(handtekening klant)

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders.

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be